

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 27110/2013
Č. J.: MUMT 11716/2014
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Polák
TEL.: 461 353 042
FAX: 461 353 074
E-MAIL: zpolak@mtrebova.cz

DATUM: 9. 5. 2014

DLE ROZDĚLOVNÍKU	
Obecní úřad BREZINA	Čís. dopor.
IČ: 00276472	JS
Došlo dne: - 9. 05. 2014	Zpracoval
Č.j.: 190/2014	Ukládací znak
Příloha:	23/21 1/10

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádosti, které dne 9. 10. 2013 podala

Obec Březina, IČO 276472, Březina 81, 569 23 Březina

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona stavebníkovi

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Březina (projektovaná kapacita 400 EO) do vod povrchových na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

(dále jen „nakládání s vodami“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Březina
Identifikátor katastrálního území	614076
Název katastrálního území	Březina u Moravské Třebové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové
Číselný identifikátor vodního toku	10191567
Název vodního toku	Malonínský potok
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-10-02-092
Název vodního útvaru	Jevíčka po ústí do toku Třebůvka
Kód vodního útvaru	40297000
Říční km vodního toku	9,35
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1 110 648, 591 779

I.I Stanovuje rozsah povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Druh vypouštěných vod	splaškové
Čistírna odpadních vod (název – typ)	EO 400
Způsob čištění	biologickým procesem
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod	
Průměrné povolené	0,7 l/s
Maximální povolené	2,7 l/s
Maximální měsíční povolené	1,8 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	21,6 tis. m ³ /rok
Počet napojených EO	400
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l
BSK ₅ Hodnota 'm'	50 mg/l
CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	110 mg/l
CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	170 mg/l
NL Hodnota 'p'	40 mg/l
NL Hodnota 'm'	60 mg/l

I.II Stanovuje účel povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

Vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Březina do vodního toku.

I.III Podle ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona stanovuje:

1. Místo měření objemu vypouštěných odpadních vod: Měrný objekt za čistírnou odpadních vod, ve kterém bude osazena uklidňovací a dále norná stěna s „V“ přepadem.
2. Způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod: Ultrazvuková sonda s vyhodnocovací jednotkou (kontinuální měření - okamžitý a součtový průtok), umístěná nad „V“ přepadem.
3. Místo měření znečištění vypouštěných odpadních vod: Měrný objekt za čistírnou odpadních vod.
4. Způsob měření znečištění vypouštěných odpadních vod: 4 x ročně (1 x za každé čtvrtletí, časový rozestup mezi jednotlivými odběry bude minimálně 2 měsíce) rozбором vzorku odpadních vod typu A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
5. Četnost předkládání výsledků měření objemu a míry znečištění vypouštěných odpadních vod vodoprávnímu úřadu Moravská Třebová, správci povodí (Povodí Moravy, s.p.) a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci: 1 x ročně (každoročně budou všechny výsledky za uplynulý rok předávány nejpozději do 31. ledna).

I.IV Podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje povinnosti, za kterých se povolení k nakládání s vodami vydává:

1. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena.
2. Množství vypouštěných odpadních vod a výsledky předepsaných rozborů budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

II. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stavebníkovi**v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

Čistírna odpadních vod Březina

(dále jen „stavba“).

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Březina
Identifikátor katastrálního území	614076
Název katastrálního území	Březina u Moravské Třebové
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	Nová ČOV Březina a kanalizace: parc. č. 2405, 2457, 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové, odstranění stávající čistírny odpadních vod - štěrbínové nádrže: parc. č. 2456 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové
Číselný identifikátor vodního toku	10191567
Název vodního toku	Malonínský potok
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-10-02-092
Název vodního útvaru	Jevíčka po ústí do toku Třebůvka
Kód vodního útvaru	40297000
Říční km vodního toku	9,35
Určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální - souřadnice X, Y) (konec stavby)	1 110 648, 591 779
Určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální - souřadnice X, Y) (začátek stavby)	1 110 605, 591 797

Základní údaje o stavbě, její členění:

V současné době jsou splaškové vody z obce svedeny do stávající čistírny ŠN 425 na pozemku parc. č. 2456 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové, která je provozně nevyhovující.

Členění stavby:

SO-1 Čistírna odpadních vod - Podzemní část stavby je z monolitického vodostavebního železobetonu s částečným zastropením. V podzemní části ČOV jsou umístěny vodotěsné prostory denitrifikace, vyrovnávací jímka a zásobník kalu. Kapacita ČOV je 400 EO. **Nadzemní část ČOV není vodním dílem a není tedy předmětem tohoto rozhodnutí.**

SO-4 Splašková kanalizace

- Splašková kanalizace gravitační - stávající se zaústěním do čerpací jímky.
- Splašková kanalizace tlaková - potrubí tlakové Pe s čerpací plastovou jímkou - poklop nad hladinou Q_{100} .
- Splašková kanalizace obtoku ČOV ke stávajícímu výustnímu objektu dešťové kanalizace - hrdlové PVC DN 250.
- Splašková kanalizace odtoku z ČOV k novému výustnímu objektu - hrdlové PVC DN 150 s obetonováním.
- Výustní objekt kanalizace do vodoteče nový a oprava stávajícího obkladem z lomového kamene s kamenným prahem na patě břehu toku.
- Měrná šachta plastová se dnem nad hladinou Q_{100} .
- Odtok přečištěných vod a obtok ČOV budou zaústěny do vodního toku Malonínský potok.

Účel stavby a její umístění

Čistírna odpadních vod bude umístěna ve východní části obce na pozemku parc. č. 2457 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové. Pro realizaci stavby a zajištění budoucího provozu ČOV je nutno zřídit kanalizační rozvody a zrušit stávající nefunkční ČOV. Pro zajištění funkce ČOV je nutno zřídit tyto kanalizační rozvody a objekty:

- Vložení odbočné vstupní šachty z betonových prefabrikátů DN 1000 ve vodotěsném provedení se stupadly a vstupním litinovým poklopem na splaškové kanalizaci obce na pozemku parc. č. 2405 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.

- Čerpací plastová jímka dvoupříslušná s mechanickým předčištěním o vnitřním průměru 200 cm, o vnějším průměru 240 cm, v mezikruží vložena svařovaná síť. Vystrojení čerpací jímky je součástí technologie. Čerpací jímka je umístěna na pozemku parc. č. 2405 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.
- Gravitační kanalizace ze šachty do čerpací jímky DN 250, z čerpací jímky obtok do stávajícího výústního objektu dešťové kanalizace DN 250 na pozemku parc. č. 2405 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové a odtok přečištěných vod z ČOV do vodoteče DN 150 na pozemku parc. č. 2457 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.
- Tlaková kanalizace z čerpací jímky do ČOV De 90 na pozemcích parc. č. 2405, 2457 a 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.
- Nový výústní objekt odtoku z ČOV na pozemku parc. č. 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové. V korytě vodního toku bude osazen kamenný práh a břeh toku bude obložen kamennou rovinou do betonu s přechodem podle terénu 60 cm nad břehovou hranu. Kamenná rovnanina bude plynule směrově a výškově navazovat na stávající břeh koryta toku. Kanalizační potrubí bude seříznuto v úrovni kamenné rovinaniny.
- Oprava stávajícího výústního objektu dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 2405 a 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.
- Odstranění konstrukce staré ČOV na pozemku parc. č. 2456 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové do hl. 80 cm pod terén, likvidace obsahu ČOV, její zásyp zeminou, zrušení výústního objektu a zaslepení staré kanalizace v místě vložení vstupní šachty a upravení terénu rozprostřením ornice se zatravněním.

Technický popis splaškové kanalizace

Kanalizační rozvody

Gravitační rozvody z hrdlového potrubí PVC v zemní rýze s podsypem a obsypem pískem zrnitosti 0 - 4 mm. Souběžně bude uložen vyhledávací vodič CY 2,5 mm². Nad obsypem bude osazena výstražná folie. Potrubí procházející v manipulačním pásmu 6,0 m od břehové hrany koryta vodního toku bude obetonováno v tl. min. 200 mm.

Tlakové potrubí výtlačku z čerpací jímky do ČOV Pe 100 De 90 v zemní rýze s podsypem a obsypem pískem zrnitosti 0 - 4 mm. Souběžně bude uložen vyhledávací vodič CY 2,5 mm². Nad obsypem bude osazena výstražná folie. Potrubí procházející v manipulačním pásmu 6,0 m od břehové hrany koryta vodního toku a pod vodním tokem bude vloženo do ochranného potrubí Pe 100 De 160. Hloubka uložení potrubí pode dnem koryta vodního toku bude min. 1,0 m. Hloubka uložení potrubí mimo manipulační pásmo vodního toku bude 1,0 m bez požadavku na spádování. V místě přechodu potrubí přes vodní tok bude koryto opatřeno kamennou rovinou obou břehů a dna.

SO-2 Komunikace, SO-3 Vodovodní přípojka a SO-5 Kabelová přípojka nejsou vodními díly a nejsou tedy ani předmětem tohoto rozhodnutí.

Technologická část

01.1 Strojní vybavení

01.1.1 Čerpací jímka, obtok

Splašková odpadní voda přitéká gravitační kanalizací přes hrubý česlicový koš (žárově zinkovaná ocel, průřez 30 mm) do čerpací jímky. V čerpací jímce budou osazeny 2 ks ponorných kalových čerpadel P1,2 (Q = 4 l/s). Rozměry čerpací jímky: průměr vnitřní 2000 mm, vnější 2400 mm, výška nádrže 4000 mm, hladina 2000 mm, užitečný objem 6,0 m³. Obtok bude řešen z čerpací jímky. Celkový objem akumulace splaškových vod při výpadku elektrického proudu činí 17,15 m³ (čerpací jímka, 5 x šachta DN 1000 a stoka DN 250 délky 125 m). Při uvažovaném nátoku Q₂₄ 60,0 m³/den dojde při výpadku elektrického proudu k naplnění objemu akumulace splaškových vod za 6 hodin a 52 minut.

01.1.2. Mechanické předčištění

Splašková voda bude čerpána z čerpací jímky na rotační bubnové síto, které bude umístěné v provozním objektu. Mechanicky předčištěná odpadní voda bude gravitačně natékat do denitrifikační části ČOV.

01.1.3 Biologický reaktor

Základní údaje

Parametry ČOV (400 EO)

Q_{24} 60,0 m³/d, Q_{dmax} 90,0 m³/d, Q_{dmin} 12,0 m³/d, Q_{hmax} 9,6 m³/h, BSK₅ 24,0 kg/d, CHSK_{Cr} 48,0 kg/d, NL 22,0 kg/d, N_{celk} 4,4 kg/d, P_{celk} 1,0 kg/d

Nádrž ČOV (vnitřní rozměry): délka 6000 mm, šířka 6000 mm, výška nádrže 4500 mm, hladina 4000 mm

Biologický reaktor ČOV v sobě integruje tyto tři základní části:

- předřazenou denitrifikační část
- část nitrifikační
- část dosazovací (separace)

01.1.4 Kalová koncovka

Předzahušťovač kalu, zásobník kalu (délka 5500 mm, šířka 6000 mm, výška nádrže 4500 mm, hladina 3500 mm, užitiný objem cca 115 m³)

01.1.5 Měrný objekt

Za objekt čistírny odpadních vod bude osazen plastový měrný objekt, který bude dimenzovaný na Q_{0-10} l/s. Měrný objekt bude plastová nádrž o rozměrech 1,0 x 0,8 x 1,5 m. Uvnitř objektu bude osazena ukladňovací a dále norná stěna s „V“ přepadem. Nad tímto přepadem bude osazeno měření průtoku na principu ultrazvuku - okamžitý a součtový průtok.

Účel objektu

ČOV je budována za účelem přečištění odpadních vod ze splaškové kanalizace obce Březina.

II.I Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti, za kterých stavební povolení vydává:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost J S K , spol.s r.o., IČO 47470666, Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová, a kterou autorizovala Ing. Anna Sekerková (ČKAIT 1003765), zak. č. 069-10; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před započatím zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Je třeba dodržet podmínky:
 - a. Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č. j. POS Li-17/14 ze dne 29. 1. 2014, které je přílohou žádosti a kterým byly stanoveny podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen SEK) pro stavbu „Výstavba ČOV Březina p.p.č. 2457 v k.ú. Březina u Moravské Třebové“ ke stavebnímu řízení:
 - Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (157423/12) (je součástí projektové dokumentace).
 - Stávající kabel a optické trubky společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., vedoucí přes vjezd k budoucí ČOV, budou vytyčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabel a optické trubky ukládat do chrániček. Pod vjezdem bude uložena náhradní chránička DN 110. Min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Nad chráničkou bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Před uložení kabelů do chráničky přizve stavebník pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ke kontrole.

- Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu bude zápis o kontrole předmětného tel. zařízení potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.
- b. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100240219 ze dne 29. 1. 2014, které je přílohou žádosti:
Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (do 1 kV) je nutné dodržet minimální přípustnou vzdušnou vzdálenost určující vnější hranici zóny přiblížení (pro jmenovité napětí soustavy $U_N \leq 1$ kV je tato vzdálenost D_v 300 mm);
Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.
- 3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: bude vybrán dodatečně. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu okamžitě poté, co bude vybrán.
- 5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze stavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Bezprostředně po dokončení hrubé stavby objektu vlastní čistírny odpadních vod.
- 6. Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 124 odst. 1 stavebního zákona o povolení zkušebního provozu stavby.
- 7. Před podáním žádosti o povolení zkušebního provozu stavby budou z kanalizace odpojeny srážkové vody (úsek cca 200 m v horní části obce).
- 8. Stavbu bude možné po provedení zkušebního provozu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
- 9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a. Požadavky závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č. j. MUMT 31153/2011 ze dne 22. 11. 2011:
 - 1. V terénu viditelně označit hranici zájmového území a zajistit její nepřekročení.
 - 2. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a to zcela na zastavěné a zpevněné ploše a z části na nezastavěné části stavebního pozemku, kde by mohlo dojít stavební činností k poškození orničního krytu.
 - 3. Získaná orniční vrstva ze zastavěné a zpevněné plochy v množství cca 32,7 m³ (hloubka orniční skrývky 15 cm) a podorniční vrstva v množství cca 43,6 m³ (hloubka podorniční skrývky 20 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnání terénu na parcele p. č. 2456 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové.
 - 4. Získaná orniční a podorniční vrstva z části nezastavěné části stavebního pozemku bude po zřízení odpočinkové zóny navracena zpět.
 - 5. Investor je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písmeno e) zákona o ochraně ZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
 - 6. Finanční odvod za trvalý zábor zemědělské půdy podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona o ochraně ZPF nebude předepsán.
 - b. Požadavky vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství, které je součástí souhrnného vyjádření k záměru za odbor životního prostředí č. j. MUMT 26896/2011 ze dne 11. 10. 2011:
 - 1. Před zahájením demoličních prací na staré ČOV budou posouzeny odstraňované části objektů z hlediska výskytu nebezpečných látek. Tyto nebezpečné části je třeba odstranit před zahájením vlastních bouracích prací, aby se zamezilo smísení nebo znečištění ostatních odpadů nebezpečnými složkami.
 - 2. Před podáním žádosti o povolení zkušebního provozu stavby budou Městskému úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství předloženy doklady o řádném zneškodnění všech odpadů vzniklých v celém průběhu stavby. Písemné potvrzení Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství o předložení dokladů o řádném zneškodnění všech odpadů vzniklých v celém průběhu stavby bude nezbytnou přílohou žádosti o povolení zkušebního provozu stavby.

- c. Požadavky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. j. 3840/10/HP-Sy/3.5 ze dne 6. 12. 2010:
1. Nezbytnou přílohou žádosti o povolení zkušebního provozu stavby bude výsledek mikrobiologického rozboru pitné vody, odebrané z umyvadla v místnosti č. 03 – WC.
 2. V řízení o povolení zkušebního provozu stavby bude rozhodnuto o nutnosti provést měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru.
10. V rámci stavby bude provedena řádná a úplná likvidace obsahu štěrbínové nádrže, odstranění stavebního objektu do hl. min. 1 m pod terén a porušené povrchy budou upraveny zatravněním na vrstvu ornice. O pracích na pozemku parc. č. 2456 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové informuje stavebník minimálně s předstihem 10 dní vlastníka tohoto pozemku – pana Zdeňka Dvořáka.
11. Na všechny kontrolní dny stavby budou přizváni zástupci Povodí Moravy, s.p. (provozu Olomouc).
12. Digitální zpracování skutečného provedení stavby bude před zahájením užívání stavby předáno na VHOS, a.s. - útvar TEC k odsouhlasení (Bc. D. Polák – č. tel. 461 357136). Písemné odsouhlasení bude nezbytnou přílohou žádosti o povolení zkušebního provozu stavby.
13. Kamenná dlažba do betonu s vyspárováním cementovou maltou, navržená u výustních objektů, bude splňovat podmínku minimální velikosti kamene o nejmenší straně 15 cm uloženého do betonu tloušťky minimálně 10 cm. U kamenné rovinaniny bude minimální hmotnost kamene 50 kg.
14. Koryto toku může být částečně zaneseno, proto je nutné výust i opevnění toku situovat dle kót projektovaného stavu, nikoliv do nánosů.
15. Případné kácení břehových porostů bude předem dohodnuto se zástupcem Povodí Moravy, s.p., provozu Olomouc – p. Petr Zlámal (mob. 728 549 436, tel. 585 711 254).
16. Započítí stavebních prací bude oznámeno minimálně s týdenním předstihem zástupci Povodí Moravy, s.p., provozu Olomouc – p. Petr Zlámal (mob. 728 549 436, tel. 585 711 254).
17. Stavba bude dokončena nejpozději do **2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

II.II Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona účel, kterému má vodní dílo sloužit:

Jiné – čištění odpadních vod a jejich odvádění do vodního toku.

II.III Ukládá podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona předložení provozního řádu stavby nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

II.IV Ukládá podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona předložení povolení k provozování stavby spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s právem odvolání proti všem hlavním i vedlejším výrokům tohoto rozhodnutí:

Obec Březina, Březina 81, 569 23 Březina

Odůvodnění:

Dne 9. 10. 2013 podal stavebník žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a o vydání stavebního povolení ke zřízení stavby. Předmětem stavebního povolení je mimo jiné i odstranění stávající čistírny odpadních vod - štěrbínové nádrže na pozemku parc. č. 2456 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové. Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona zahájeno společné řízení o vydání obou uvedených povolení. Žádosti neobsahovaly všechny předepsané náležitosti. Dne 23. 1. 2014 stavebník doplnil žádosti o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi stavebníkem a Pozemkovým fondem České republiky, která opravňuje stavebníka zřídit kanalizaci na pozemku parc. č. 2405 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové. Dne 6. 2. 2014 stavebník doplnil žádosti o závazné stanovisko Ministerstva obrany – Agentury hospodaření s nemovitým majetkem a o stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společností Telefonica Czech

Republic, a.s. Dne 11. 2. 2014 stavebník doplnil žádosti o vyjádření společností ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s.

Po doplnění byly žádosti doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání povolení k nakládání s vodami a všech jeho vedlejších výroků je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu stavebník, podle § 27 odst. 2 správního řádu Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové a podle § 27 odst. 3 správního řádu a § 115 odst. 5 vodního zákona Povodí Moravy, s.p.

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. II. o vydání stavebního povolení na stavbu a všech jeho vedlejších výroků je podle § 109 stavebního zákona stavebník, Státní pozemkový úřad, Zdeněk Dvořák, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy České republiky, s.p., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s. a dále podle § 115 odst. 5 vodního zákona Povodí Moravy, s.p.

Oznámením o zahájení řízení č. j. MUMT 05035/2014 ze dne 26. 2. 2014 bylo v souladu s § 115 odst. 6 vodního zákona o zahájení řízení informováno Občanské sdružení Údolí Třebůvky. Občanské sdružení Údolí Třebůvky však podle § 115 odst. 7 vodního zákona nepožádalo o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle § 115 odst. 6 vodního zákona, a proto účastníkem řízení není.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 20. 3. 2014 s upozorněním, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak by k nim podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona nebylo přihlédnuto. Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, a že účastníci řízení mají v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 25. 3. 2014.

O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol č. j. MUMT 07990/2014. Do protokolu bylo zaznamenáno cit.:

„Při ústním jednání bylo zjištěno a navrženo: Vypouštění odpadních vod bude povoleno tak, jak o něj bylo požádáno, tzn.: $Q_{\text{prům}}$ 0,7 l/s, Q_{max} 2,7 l/s, $Q_{\text{měs}}$ 1,8 tis. m³/měs, Q_{rok} 21,6 tis. m³/rok. Jakost vypouštěných odpadních vod: BSK₅ „p“ 30 mg/l, „m“ 50 mg/l, CHSK_{Cr} „p“ 110 mg/l, „m“ 170 mg/l, NL „p“ 40 mg/l, „m“ 60 mg/l. Měření množství: Měrný objekt s trojúhelníkovým přepadem – ultrazvuková sonda s vyhodnocovací jednotkou (kontinuální). Měření jakosti: 4 x ročně (rovnoměrně rozloženo v průběhu roku (1 x za 3 měsíce)). Místo odběru vzorků – měrný objekt. Typ vzorků: dvouhodinový směsný (typ „A“). Výsledky měření budou předkládány vodoprávnímu úřadu každoročně nejpozději do 31. ledna za uplynulý rok prostřednictvím systému ISPOP. Doba platnosti povolení: 10 let od nabytí právní moci. Bylo dohodnuto: Bude uloženo provedení zkušebního provozu ČOV, o kteréž žadatel předem požádá. Před uvedením stavby do zkušebního provozu budou odpojeny srážkové vody (úsek cca 200 m v horní části obce). Závěr: Vodoprávní úřad vydá povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení na stavbu „Čistírna odpadních vod Březina“.

Vyjádření účastníků:

Zdeněk Dvořák: Požadujeme řádnou a úplnou likvidaci obsahu šterbinové nádrže, odstranění stavebního objektu do hl. min. 1 m pod terén a porušené povrchy upravit zatravněním na vrstvu ornice. Požadujeme být s předstihem 10 dní předem informováni o pracích na našem pozemku.

Povodí Moravy, provoz Olomouc: Požadujeme být přizváni na kontrolní dny stavby.“

Povinnosti, dohodnuté při ústním jednání, byly zapracovány do výroku č. II.I tohoto rozhodnutí – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává. Rovněž požadavky pana Zdeňka Dvořáka a Povodí Moravy, s.p. byly zapracovány do výroku č. II.I tohoto rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci stavby Čistírny odpadních vod Březina vypracovala společnost J S K , spol.s r.o., IČO 47470666, Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová v září 2012, číslo zakázky 069-10. Projektovou dokumentaci autorizovala Ing. Anna Sekerková (ČKAIT 1003765).

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM009370/2014-203/Ko ze dne 3. 3. 2014 cit.:

„I. Stanovisko správce povodí a Malonínského potoka: Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a dotčeného toku k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu s Plánem povodí.*
- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů citujeme obsah našeho stanoviska ze dne 26. 9. 2011 k DSP, který platí i pro nově předloženou DSP.*

K vodoprávnímu povolení stavby pro uvedené hodnoty množství a jakosti vypouštěných odpadních vod nemáme námitky. Bude určeno místo odběru kontrolních vzorků typu A – 2-hod. směsných, s četností kontroly 4 x ročně v trvalém provozu ČOV. Vydání povolení stavby podmiňujeme uvedením všech kót, zejména Q100, v m n. m. Bude uveden systém zaměření stavby (např. Balt po vyrovnání). V podélném profilu ČOV požadujeme zakreslit hladinu Q100 (m n. m.). Vodoprávní úřad rozhodne o našem požadavku navrhnout obtokování biologické části ČOV až za mechanickým předčištěním odpadních vod, a to z důvodu ochrany jakosti vody ve vodoteči. Bez mechanického předčištění splaškových vod dojde při navrženém obtokování k zatížení toku surovými splašky.“

Požadavky, uvedené ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. jsou splněny. Bylo určeno místo odběru kontrolních vzorků typu A – dvouhodinových směsných s četností kontroly 4 x ročně. V předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny všechny kóty včetně Q₁₀₀, v podélném profilu ČOV je hladina Q₁₀₀ zakreslena. Tyto náležitosti byly při ústním jednání zkontrolovány Povodím Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. ve svém stanovisku požaduje navrhnout obtokování biologické části ČOV až za mechanickým předčištěním a upozorňuje, že bez mechanického předčištění splaškových vod dojde při navrženém obtokování k zatížení toku surovými splašky. Obtokování biologické části ČOV je navrženo z čerpací jímky. Do čerpací jímky přitékají odpadní vody mechanicky předčištěné pouze hrubým česlicovým košem (žárově zinkovaná ocel, průřely 30 mm). Celkový objem akumulace splaškových vod při výpadku elektrického proudu činí 17,15 m³ (čerpací jímka, 5 x šachta DN 1000 a stoka DN 250 délky 125 m). Při uvažovaném nátoku Q₂₄ 60,0 m³/den dojde při výpadku elektrického proudu k naplnění objemu akumulace splaškových vod za 6 hodin a 52 minut. Po této době by došlo k vypouštění prakticky nečištěných odpadních vod obtokem do vodního toku Malonínský potok. V této souvislosti upozorňujeme, že vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle § 38 odst. 8 vodního zákona obtokem je v souladu s ustanovením § 38 odst. 12 vodního zákona možné pouze ve výjimečných případech, např. při havárii, a to na základě povolení vodoprávního úřadu. Za havárii v žádném případě nelze považovat běžný výpadek elektrické energie. Upozorňujeme, že vypouštění odpadních vod bez povolení vodoprávního úřadu je správním deliktem podle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona. Vodoprávní úřad zároveň ve vedlejším výroku II.III tohoto rozhodnutí stanovil podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona stavebníkovi povinnost předložení provozního řádu čistírny odpadních vod Březina nejpozději spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. Provozní řád bude mj. obsahovat takový způsob řešení situace při výpadku el. energie, aby nedošlo k naplnění celého akumulačního prostoru a vypouštění nečištěných odpadních vod obtokem do vodního toku.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je zřejmé, že obtokem je možné odpadní vody vypouštět podle § 38 odst. 12 vodního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu při současném stanovení dalších podmínek, které by omezily možnost zhoršení jakosti povrchových vod. Z tohoto důvodu vodoprávní úřad nevyhověl požadavku Povodí Moravy, s.p. navrhnout obtokování biologické části ČOV až za mechanickým předčištěním odpadních vod. Vybudováním obtoku před mechanickým předčištěním se stavebník vystavuje riziku, že např. v případě provádění nezbytných oprav či změn zařízení ČOV nezíská podle § 38 odst. 12 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod, které nebudou ani mechanicky předčištěny, resp. budou předčištěny pouze hrubým česlicovým košem s průřely 30 mm.

- Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany – Agentury hospodaření s nemovitým majetkem č. j. 28948/597/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 31. 1. 2014 cit.:

„Věc: „ČOV Březina na p.č. 2405, 2457“. Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu. Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 17. prosince 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice. Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.). ... Podmínky: Nejsou. V řešené lokalitě se nenacházejí vojenské inž. sítě.“

- Závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu ochrany ovzduší č. j. MUMT 06350/2014 245.5. V/5 ze dne 10. 3. 2014 cit.:

„Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává závazné stanovisko podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší, k umístění stavby zdroje znečišťování ovzduší v rámci plánované akce „Čistírna odpadních vod Březina“, investor: Obec Březina, Březina 81, 59 23 Březina, IČ 00276472.

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí souhlasí s umístěním a stavbou stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, umístěného na pozemku p. č. 2478 v k.ú. Březina u Moravské Třebové: Mechanicko – biologická ČOV 400 EO za podmínky, že provoz bude realizován tak, jak je uvedeno v popisu zdroje znečišťování ovzduší v předložené projektové dokumentaci.“

Stavebník byl na povinnost provozovat stavbu tak, jak je uvedeno v popisu zdroje znečišťování ovzduší v projektové dokumentaci upozorněn v závěru tohoto odůvodnění. Protože se nejedná o povinnost, která by se vztahovala k provádění stavby, nebyla tato povinnost zapracována do výroku č. II.I tohoto rozhodnutí – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

- Závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č. j. MUMT 31153/2011 ze dne 22. 11. 2011 cit.:

„Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), jako dotčený orgán dle § 136 odst. 1, písmena b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný dle ustanovení § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil žádost včetně příloh o odnětí části pozemku ze ZPF, kterou podala obec Březina, IČ 00276472, Březina 81, 569 23 Březina a dle § 139 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovení § 9 odst. 6 zákona vydává tento SOUHLAS k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v k. ú. Březina u Moravské Třebové na parcele p. č. 2457, kultura TTP, předpokládaná výměra záboru činí 0,0855 ha a to za účelem výstavby čistíčky odpadních vod. Zastavěná a zpevněná plocha stavebního pozemku je 218,00 m². Podmínky odnětí:

- 1) V terénu viditelně označit hranici zájmového území a zajistit její nepřekročení.
- 2) Před zahájením stavby bude provedena oddělená skřívká ornice v plné mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona a to zcela na zastavěné a zpevněné ploše a z části na nezastavěné části stavebního pozemku, kde by mohlo dojít stavební činností k poškození orničního krytu.
- 3) Získaná orniční vrstva ze zastavěné a zpevněné plochy v množství cca 32,7 m³ (hloubka orniční skřívky 15 cm) a podorniční vrstva v množství cca 43,6 m³ (hloubka podorniční skřívky 20 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnaní terénu na parcele p. č. 2456 v k. ú. Březina u Moravské Třebové.
- 4) Získaná orniční a podorniční vrstva z části nezastavěné části stavebního pozemku bude po zřízení odpočinkové zóny navráćena zpět.
- 5) Investor je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1, písmeno e) zákona učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

- 6) *Finanční odvod za trvalý zábor zemědělské půdy podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona nebude předepsán.*“

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF je podle § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního zákona. Jedním z takových rozhodnutí je i toto stavební povolení, proto byly podmínky výše citovaného souhlasu zapracovány do výroku č. II.I tohoto rozhodnutí – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

- Vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství, které je součástí souhrnného vyjádření k záměru za odbor životního prostředí č. j. MUMT 26896/2011 ze dne 11. 10. 2011 cit.:

„Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy z hlediska nakládání s odpady, který je věcně příslušný dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává dle § 79 odst. 4, písm. b) zákona o odpadech vyjádření z hlediska nakládání s odpady.

- Nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech a dodržovat povinnosti původců odpadů, které vycházejí z § 16 zákona o odpadech. V Souhrnné technické zprávě je uvedeno, že odpad 170107 – směsi betonu, tašek a keramických výrobků bude použit jako drcený podsyp do komunikace. S tímto postupem nesouhlasíme a požadujeme dodržení postupů daných zákonem o odpadech.

- Před zahájením demoličních prací (stará ČOV) v rámci projektu je povinnost posoudit odstraňované části objektů z hlediska výskytu nebezpečných látek. Tyto nebezpečné části je třeba odstranit před zahájením vlastní bouracích prací, aby se zamezilo smíšení nebo znečištění ostatních odpadů nebezpečnými složkami.

- V průběhu stavby požadujeme vést evidenci vznikajících odpadů původců a na požádání ji předložit ke kontrole orgánům státní správy na úseku odpadového hospodářství.

- V případě realizace výkopových prací a možnému návozu zeminy mimo stavbu upozorňujeme, že dle stávající legislativy - § 2 zákona o odpadech - není vytěžená zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti odpadem, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V opačném případě je zemina považována za odpad a musí s ní být jako s odpadem dle zákona o odpadech nakládáno. Na původce odpadů se vztahují veškeré povinnosti ze zákona o odpadech, včetně vedení evidence, ohlašování, povinnosti předávat je do vlastnictví pouze osobě k jejich převzetí jako odpadu oprávněné a nakládat s nimi pouze v zařízeních podle § 14 odst. 1, nebo při splnění dalších podmínek podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokud bude nezávadná přebytečná zemina ze zemních prací využita v rámci terénních úprav mimo stavbu, je třeba, aby tyto terénní úpravy byly povolené stavebním úřadem (podmínky využívání odpadů na povrchu terénu upravuje vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu).

- Před uvedením stavby do provozu (např. před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu) požadujeme předložení dokladů o řádném zneškodnění všech odpadů vzniklých v celém průběhu stavby.“

Povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a dodržovat povinnosti původců odpadů, které vycházejí z § 16 zákona o odpadech platí automaticky a není třeba tyto povinnosti zapracovávat do povinností, za kterých se stavební povolení vydává. Stavebník je na tyto povinnosti upozorněn v závěru tohoto odůvodnění. Souhrnná technická zpráva byla v souladu s požadavkem orgánu odpadového hospodářství opravena a u odpadu č. 170107 – směsi betonu a tašek a keramických výrobků je nyní jako způsob likvidace uveden odvoz na skládku, což je na základě konzultace s orgánem odpadového hospodářství v pořádku.

Požadavek, uvedený ve vyjádření orgánu odpadového hospodářství pod odrážkou č. 2, který se týká posouzení odstraňovaných částí objektů z hlediska výskytu nebezpečných látek byl zapracován do výroku č. II.I – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

Požadavek, uvedený ve vyjádření orgánu odpadového hospodářství pod odrážkou č. 3, který se týká vedení evidence odpadů, vychází z ustanovení § 16 zákona o odpadech a platí tedy automaticky. Není tedy třeba tuto povinnost zapracovávat do povinností, za kterých se stavební povolení vydává. Stavebník je na tuto povinnost upozorněn v závěru tohoto odůvodnění.

Pod odrážkou č. 4 orgán odpadového hospodářství pouze upozorňuje na ustanovení § 2 zákona o odpadech. Ustanovení § 2 zákona o odpadech bylo již novelizováno. Po konzultaci s Městským úřadem Moravské Třebové – orgánem odpadového hospodářství sdělujeme, že odrážka č. 4 citovaného vyjádření by v současné době zněla takto: V případě realizace výkopových prací a možnému návozu zeminy mimo stavbu upozorňujeme, že dle stávající legislativy - § 2 zákona o odpadech odst. 3 se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud bude zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby v místě, na kterém byl vytěžen. V opačném případě je zemina považována za odpad a musí s ní být jako s odpadem dle zákona o odpadech nakládáno. Na původce odpadů se vztahují veškeré povinnosti ze zákona o odpadech, včetně vedení evidence, ohlašování, povinnosti předávat je do vlastnictví pouze osobě k jejich převzetí jako odpadu oprávněné a nakládat s nimi pouze v zařízeních podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech nebo při splnění dalších podmínek podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokud bude nezávadná přebytková zemina ze zemních prací využita v rámci terénních úprav mimo stavbu, je třeba, aby tyto terénní úpravy byly povolené stavebním úřadem (podmínky využívání odpadů na povrchu terénu upravuje vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu). Vzhledem k tomu, že pod odrážkou č. 4 jsou uváděna pouze upozornění na zákonná ustanovení, která platí automaticky, není třeba tato upozornění zapracovávat do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

Pod odrážkou č. 5 požaduje orgán odpadového hospodářství předložit doklady o řádném zneškodnění všech odpadů vzniklých v celém průběhu stavby. Tato povinnost byla zapracována do výroku č. II.I – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č. j. HZPA- 29-456 /2010 ze dne 6. 12. 2010 cit.:

„Název stavby: Čistírna odpadních vod Březina u Moravské Třebové, Místo stavby: p. č. 2457 a 2458 v k. ú. Březina u Moravské Třebové, Druh dokumentace: podklady pro vydání územního rozhodnutí, stavba ke stavebnímu řízení pro stavební povolení, Stavebník: Obec Březina, Březina 81. Předmětem dokumentace je výstavba ČOV. Předložená dokumentace obsahuje požárně bezpečnostní řešení v souladu s ustanovením § 41 vyhl. 246/2001 Sb. – samostatná příloha. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu požárně bezpečnostního řešení), výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne: 6. 12. 2010. K výše uvedené projektové dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.“

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. j. 3840/10/HP-Sy/3.5 ze dne 6. 12. 2010 cit.:

„S projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení – Čistírna odpadních vod Březina souhlasí. V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění těchto stanovených podmínek:

- 1. Ke kolaudaci bude předložen výsledek mikrobiologického rozboru pitné vody.*
- 2. V rámci zkušebního provozu bude rozhodnuto o nutnosti provést měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru.“*

Povinnosti uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích byly zapracovány do výroku č. II.I – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává. Povinnost, uvedená v závazném stanovisku pod bodem 1 byla do výroku č. II.I zapracována tak, že nezbytnou přílohou žádosti o povolení zkušebního provozu stavby bude výsledek mikrobiologického rozboru pitné vody, odebrané z umyvadla v místnosti č. 03 – WC. Tato povinnost byla uložena přesto, že nadzemní část ČOV není předmětem stavebního povolení. Důvodem pro uložení této povinnosti je skutečnost, že nadzemní a podzemní část ČOV nelze z provozního hlediska oddělit a užívání podzemní části je mj. podmíněno možností řádně užívat i nadzemní část ČOV.

Vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Březina – společnosti VHOS, a.s. zn. Ing.Mi/2012/2499 ze dne 24. 9. 2012 cit.:

Vyjádření VHOS, a.s. k projektové dokumentaci pro akci: BŘEZINA – čistírna odpadních vod Březina. Platnost tohoto vyjádření končí dne: 24.09.2013 (platnost tohoto vyjádření byla vyjádřením VHOS, a.s. n. Ing.Mi/2014/9000725 ze dne 21. 2. 2014 prodloužena do 21. 2. 2015). Do přiložené situace jsme Vám orientačně zakreslili podzemní vedení, které v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytýčíme na základě objednávky (termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 57131). Vodovodní, respektive kanalizační přípojky nejsou v provozní dokumentaci provozovatele dispozici. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů blízkých nemovitostí, neboť jsou jejich lastnictvím. Předložená PD řeší návrh obecní ČOV, čerpací stanice s mokrou jímkou sloužící i jako bto k a napojení ČOV na veřejný vodovod. K předložené PD máme následující připomínky

- *Navržená vodovodní přípojka je z Pe DN 32, délky 36 m. Na přípojce bude osazena vodoměrná šachta. Dle platných předpisů by přípojka měla být mezi napojením na veřejný vodovod a VŠ co nejkratší, v přímém směru. Při provádění přípojky je nutno dodržet související ČSN (ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky a v souladu se standardy pro veřejný vodovod, kterými se řídí vodovody, které provozuje VHOS, a.s., a jsou majetkem obce Březina (jsou přístupny na internetových stránkách provozovatele). Termín realizace přípojky, materiál, osazené armatury, umístění vodoměrné šachty dohodnete s zástupcem provozovatele – p. J. Doležel – č. tel. 461 325242.*
- *V PD není zmínka, zda ČOV, respektive čerpací stanice, bude oplocena. Vzhledem k charakteru staveb doporučujeme objekty oplotit (minimálně objekt ČOV).*
- *V PD je zmínka o rušení části kanalizace. Upozorňujeme, že za touto kanalizací je umístěna původní ČOV. Součástí akce by měla být likvidace všech zařízení, které v budoucnu nebudou využívána (včetně vyústění do vodního toku). Veškeré rušení vodních děl je nutno legislativně povolit místně příslušným vodoprávním úřadem.*
- *Při návrhu kapacity ČOV a čerpací jímky jsou uvažovány pouze splaškové vody z obce. Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace (r. 2000) byla dle dostupných dokladů předaných provozovateli do systému dopojena původní kanalizace jednotného charakteru, je nutné prověřit, respektive zajistit, že na navrženou ČOV a ČS budou přiváděny POUZE splaškové vody, aby nebyla překročena jejich kapacita.*
- *K technickému řešení ČOV a jejímu technologickému vybavení nemáme připomínek.*
- *V PD je navržena čerpací stanice s mokrou jímkou, akumulace jímky je 6 m³, tj. cca 2hodinová produkce odpadních vod obce a obtokem do vodoteče. Upozorňujeme, že při dlouhodobějším výpadku proudu, respektive při technologických zásazích delších než 2 hod budou veškeré odpadní vody odváděny do vodoteče.*
- *Tvar čerpací jímky ve výkresu 407 neodpovídá tvaru v technologické části (výkres TI) – pro čištění je vhodnější vyspádané dno k osazeným čerpadlům. Ve výkresu není znatelné, kde bude osazen nerezový žebřík pro přístup do čerpací jímky, dále kde bude osazen hrubý česlicový koš. Dle předložených výkresů není řešen příjezd mechanizace k čerpací jímce (výměna čerpadel, čištění jímky apod.).*
- *Vzhledem k tomu, že výtlačné potrubí je navrženo z nevodivého materiálu je nutno k potrubí uložit vodící drát vytažený k dostupným armaturám, pro pozdější případné vytyčení.*
- *Z PD není patrné, jakým způsobem bude možno čistit výtlačné potrubí z čerpací jímky k ČOV (doporučujeme alespoň v místě lomu osadit revizní šachtu s čistícím kusem). Dále je nutno zvážit (dle podélného profilu výtlačku), zda nebude nutno osadit na tlakovém potrubí odvzdušnění.*
- *Digitální zpracování skutečného provedení stavby (vodovodní přípojky, rozvodů kanalizace apod.) je nutno předat před zahájením užívání stavby na útvar TEC k odsouhlasení (Bc. D. Polák č. tel. 461 357136). Součástí akce by měla být i likvidace původní kanalizace a její napojení na veřejný vodovod.*

Pod odrážkou č. 2 provozovatel doporučuje stavebníkovi provést oplocení ČOV, případně i čerpací stanice. Podle předložené projektové dokumentace oplocení navrženo není. Právní předpisy neukládají povinnost ČOV nebo čerpací jímku oplotit, absence oplocení tedy není překážkou pro vydání stavebního povolení na stavbu.

Pod odrážkou č. 3 provozovatel upozorňuje na povinnost legislativně povolit odstranění původní ČOV a kanalizace. Povolení k odstranění původní ČOV a části kanalizace je součástí tohoto stavebního povolení.

Pod odrážkou č. 4 provozovatel upozorňuje, že při návrhu kapacity ČOV a jímky jsou uvažovány pouze splaškové vody z obce, avšak do systému je napojena i původní kanalizace jednotného charakteru. Při ústním jednání bylo dohodnuto, že před uvedením stavby do zkušebního provozu budou odpojeny srážkové vody (úsek cca 200 m v horní části obce). Tato povinnost byla zapracována do výroku č. II.I – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

Pod odrážkou č. 6 provozovatel upozorňuje, že akumulace čerpací jímky je 6 m³, tj. cca dvouhodinová produkce odpadních vod, a že při dlouhodobějším výpadku proudu, respektive při technologických zásazích delších než 2 hod budou veškeré odpadní vody odváděny do vodoteče. Tato problematika je již řešena výše v odůvodnění u stanoviska Povodí Moravy, s.p. (str. 9).

Pod odrážkou č. 7 provozovatel upozorňuje na nedostatky v projektové dokumentaci – tvar čerpací jímky ve výkresu 407 podle provozovatele neodpovídá tvaru v technologické části (výkres T1). Ve výkresu T1 je schematicky znázorněno vyspádování dna čerpací jímky, ve výkresu č. 407 je dno znázorněno rovné. Provozovatel upozorňuje, že pro čištění je vhodnější vyspádané dno k osazeným čerpadlům. Dále provozovatel upozorňuje, že ve výkresu není znatelné, kde bude osazen nerezový žebřík pro přístup do čerpací jímky, dále kde bude osazen hrubý česlicový koš. Uvedené připomínky budou vyřešeny v dalším stupni projektové dokumentace – v realizační dokumentaci. Dále provozovatel upozorňuje, že dle předložených výkresů není řešen příjezd mechanizace k čerpací jímce (výměna čerpadel, čištění jímky apod.). Podle projektové dokumentace, předložené k žádosti o stavební povolení, bude příjezd mechanizace k čerpací jímce možný po komunikaci na pozemku parc. č. 2477 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové. Čerpací jímka je umístěna na pozemku parc. č. 2405 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové, který s komunikací přímo sousedí. Oba uvedené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka, příjezd k čerpací jímce je tedy zajištěn. V případě potřeby bude pro zjednodušení příjezdu mechanizace možné na pozemku, kde je umístěna čerpací jímka, vytvořit zpevněnou plochu.

Pod odrážkou č. 8 provozovatel upozorňuje, že vzhledem k tomu, že výtlačné potrubí je navrženo z nevodivého materiálu, je nutno k potrubí uložit vodící drát vytažený k dostupným armaturám pro pozdější případné vytyčení. V předložené projektové dokumentaci je tento požadavek splněn. V části F.4/ Technická zpráva stavebních objektů SO – 4 Splašková kanalizace je mj. uvedeno, že Tlakové potrubí výtlačku z ČJ do ČOV Pe 100 De 90 v zemní rýze s podsypem a obsypem pískem zrnitostí 0 – 4 mm, a že souběžně bude uložen vyhledávací vodič CY 2,5 mm².

Pod odrážkou č. 9 provozovatel upozorňuje, že z projektové dokumentace není patrné, jakým způsobem bude možno čistit výtlačné potrubí z čerpací jímky k ČOV (provozovatel doporučuje alespoň v místě lomu osadit revizní šachtu s čistícím kusem). Dále provozovatel sděluje, že je nutno zvážit (dle podélného profilu výtlačku), zda nebude nutno osadit na tlakovém potrubí odvodušnění. Jedná se tedy o připomínky k technickému řešení stavby. Za správnost technického řešení navržené stavby je zodpovědný projektant – v tomto případě Ing. Anna Sekerková – autorizovaná inženýrka pro vodohospodářské stavby. Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad není ke kontrole správnosti technického řešení navržené stavby oprávněn.

Pod odrážkou č. 10 provozovatel upozorňuje, že digitální zpracování skutečného provedení stavby (vodovodní přípojky, rozvody kanalizace apod.) je nutno předat před zahájením užívání stavby na útvar TEC k odsouhlasení (Bc. D. Polák – č. tel. 461 357136), a že souhlas se zaměřením bude zároveň dokladem k předání stavby investorovi. Do výroku č. II.I – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává bylo zapracováno, že digitální zpracování skutečného provedení stavby bude před zahájením užívání stavby předáno na VHOS, a.s. - útvar TEC k odsouhlasení, a že písemné odsouhlasení bude nezbytnou přílohou žádosti o povolení zkušebního provozu stavby.

právce vodního toku Malonínský potok – Povodí Moravy, s.p. vydalo jako účastník vodoprávního řízení a stavbě vyjádření zn. PM009370/2014-203/Ko ze dne 3. 3. 2014 cit.:

II. Vyjádření přímého správce vodního toku Malonínský potok, provozu Olomouc:

Jako správce Malonínského potoka vydává Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc k předložené dokumentaci jako účastník vodoprávního řízení následující vyjádření: Stavba se nachází v manipulačním pásmu DVT Malonínský potok, který je ve správě Povodí Moravy, s.p. závod Horní Morava. Stavba se nachází v záplavovém území Malonínského potoka, které však není stanoveno.

U příležitosti vyjádření provozu Olomouc: Povodí Moravy, s.p., závod horní Morava v Olomouci nemá z hlediska ochrany zájmů přímého správce toku Malonínský potok námitek k realizaci výše uvedeného záměru a předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

Stavba ČOV bude provedena mimo manipulační pásmo toku (6 m od břehové hrany toku), které správce toku využívá pro údržbu toku a břehových porostů – v opravené PD splněno.

Potrubí z ČOV k výustnímu objektu musí být v manipulačním pásmu toku (6 m od břehové hrany) provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25 t) – v opravené PD splněno.

ČOV doporučujeme zajistit přiměřeným způsobem proti zpětnému výplachu a proti Q100.

Potrubí výtaku kanalizace i kabelové přípojky NN musí být v manipulačním pásmu toku provedeny dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25 t).

Výustní objekt z ČOV musí být v toku dostatečně opevněn, nejlépe kamennou dlažbou do betonu opřenu o záhozovou patku ve dně – v opravené PD splněno.

Opevnění výustního objektu z ČOV musí být vyspádováno v jednotném sklonu, musí plynule navazovat na okolní terén a to při šířce min. DN potrubí + 2 m. Opevnění musí být provedeno ode dna toku a přesahovat břehovou hranu o 0,6 m – v opravené PD splněno.

Rekonstruované zaústění stávajícího výustního objektu dešťové kanalizace musí být v toku dostatečně opevněno, nejlépe kamennou dlažbou do betonu opřenu o záhozovou patku ve dně. Opevnění rekonstruovaného výustního objektu z dešťové kanalizace musí být vyspádováno v jednotném sklonu, musí plynule navazovat na okolní terén. Opevnění musí být provedeno ode dna toku a přesahovat břehovou hranu o 0,6 m. Souhlasíme s předloženým výkresem rekonstruovaného výustního objektu dešťové kanalizace.

Požadujeme, aby druh opevnění – kamenná dlažba do betonu s vyspárováním cementovou maltou navržená u výustních objektů splňovala podmínky minimální velikosti kamene o nejmenší straně 15 cm uloženého do betonu tloušťky min. 10 cm. U kamenné rovnaniny požadujeme minimální hmotnost kamene 50 kg.

Potrubí výustního objektu ani případná žabí klapka nesmí přesahovat opevnění objektu a tvořit tak překážku v toku.

Upozorňujeme, že koryto toku může být částečně zaneseno, proto je nutné výust i opevnění toku situovat dle kót projektovaného stavu, nikoliv do nánosů.

Podchod kanalizačního potrubí a kabelu NN pod tokem bude proveden překopem. Kanalizační potrubí a kabel NN vedené pod tokem musí být uloženy v chrániče, a to tak, aby horní hrana chráničky byla min. 1 m pod projektovaným dnem toku.

Dno a břehy toku u podchodu kanalizace pod tokem je třeba opevnit kamennou rovnaninou nebo dlažbou min. na šířku výkopové rýhy. Opevnění břehu by mělo být provedeno na výšku min. 1 m. Opevnění musí plynule navazovat na stávající terén.

Případné kácení břehových porostů je nutno předem dohodnout se zástupcem Povodí Moravy, s.p., provozu Olomouc – p. Petr Zlámal (mob. 728 549 436, tel. 585 711 254).

Započetí stavebních prací požadujeme oznámit minimálně s týdenním předstihem zástupci Povodí Moravy, s.p., provozu Olomouc – p. Zlámal Petr (mob. 728 549 436, tel. 585 711 254).

Při stavebních pracích v rámci akce musí být stavební materiál (zejména lehce odplavitelný materiál,

- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- Stavbou nevznikne Povodí Moravy, s.p. žádný hmotný majetek.
- Nejpozději při kolaudaci bude přímému správci toku předloženo zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

Upozorňujeme, že majitel stavby v záplavovém území toku je vázán povinnostmi uvedenými v § 52 a v § 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zejména je povinen dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, pokud navržený záměr bude realizován na pozemku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U dětského domova 263, 773 03 Olomouc, tel. 585 711 220).“

Podmínky, uvedené ve vyjádření správce toku pod odrážkami č. 8, 10, 13 a 14 byly zpracovány do výroku č. II.I – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává. Všechny ostatní požadavky jsou v předložené projektové dokumentaci splněny (splnění požadavků je uvedeno v části A./ Průvodní zpráva, odstavec c) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů). Požadavek, uvedený pod odrážkou č. 21 – požadavek na předložení geometrického plánu pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí nebyl do povinností, za kterých se stavební povolení vydává zpracován, a to z toho důvodu, že splnění tohoto požadavku vyplývá ze smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene č. j. PM015227/2013-ZHMMaj Fre/717/1175, kterou mezi sebou uzavřeli Povodí Moravy, s.p. a stavebník dne 27. 3. 2013. Dále Povodí Moravy, s.p. upozorňuje, že pokud navržený záměr bude realizován na pozemku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Toto právo k pozemku parc. č. 2478 v katastrálním území Březina u Moravské Třebové stavebník získal na základě výše uvedené smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Jevíčko územní rozhodnutí pod č. j. OVUP1145/2012-54/V dne 28. 5. 2012, které nabylo právní moci dne 29. 6. 2012 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. OVUP1145/2012-54/V dne 24. 10. 2012.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádostí a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení na stavbu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání povolení k nakládání s vodami a jeho odvolání - další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s.p., Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové

účastníci řízení s právem odvolání proti výroku č. II. o vydání stavebního povolení na stavbu a jeho odvolání - další dotčené osoby:

Povodí Moravy, s.p., Státní pozemkový úřad, Zdeněk Dvořák, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Lesy České republiky, s.p., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s.

vyřazení návrhů a námitek účastníků:

Návrh pana Zdeňka Dvořáka, vznesený při ústním jednání dne 20. 3. 2014 a zaznamenaný do protokolu z ústního jednání cit.: „*Požadujeme řádnou a úplnou likvidaci obsahu štěrbinové nádrže, odstranění stavebního objektu do hl. min. 1 m pod terén a porušené povrchy upravit zatravněním na vrstvu ornice. Požadujeme být s předstihem 10 dní předem informováni o pracích na našem pozemku.*“

Návrh pana Zdeňka Dvořáka byl zapracován do výroku č. II.I tohoto rozhodnutí – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

Návrh Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc, vznesený při ústním jednání dne 20. 3. 2014 a zaznamenaný do protokolu z ústního jednání cit.: „*Požadujeme být přizváni na kontrolní dny stavby.*“

Návrh Povodí Moravy, s.p. byl zapracován do výroku č. II.I tohoto rozhodnutí – do povinností, za kterých se stavební povolení vydává.

vyřazení vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

pozornosti:

Provoz stavby musí být realizován tak, jak je uvedeno v popisu zdroje znečišťování ovzduší projektové dokumentaci.

V průběhu stavby musí být s odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

V průběhu stavby je povinnost vést evidenci vznikajících odpadů původců a na požádání ji předložit k kontrole orgánům státní správy na úseku odpadového hospodářství.

odvolání účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, jakým rozsahem se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení schválené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej

Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou v souladu s ustanovením § 38 odst. 4 vodního zákona provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

Ohlašovací povinnost, uvedená ve výroku I.III v bodě č. 5, se v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ispop.cz) podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru Životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 7. 4. 2014.

Obdrží:

stavebník (dodejka)

1. Obec Březina, IDDS: 3v4a4fc

ostatní účastníci (dodejky)

2. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

3. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

4. Zdeněk Dvořák, Linhartice č.p. 17, 571 01 Moravská Třebová 1

5. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

7. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

8. Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

10. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

dotčené orgány (dodejky)

11. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ZPF, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

12. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

13. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

14. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

15. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86

16. Ministerstvo obrany České republiky, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk

ostatní (na vědomí)

17. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

18. Městský úřad Jevíčko, stavební úřad, IDDS: behbdug

19. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

20. Ing. Anna Sekerková, Biskupice č.p. 3, 569 43 Jevíčko